

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Rolltor Aquiso
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**
Am Wattberg 51
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Techn. Bewertungsdokumente | NB |
|--|---------------------------|----------------------------|------|
| 9.1. Feuerwiderstand E11: npd E12: npd EW: npd E: npd | | EN 16034:2014 | 0761 |
| 9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist) | S200 | | |
| 9.3. Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | | |
| 9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | | |
| 9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster) | C | | |
| 9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung | 2 erfüllt | | |
| 9.7. Wasserdichtheit | npd | EN 13241:2003+A2:2016 | 0044 |
| 9.8. Widerstand gegen Windlast | npd | | |
| 9.9. Wärmewiderstand | npd | | |
| 9.10. Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.12. Sicheres Öffnen | erfüllt | | |
| 9.13. Betriebskräfte | erfüllt | | |

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JANSEN TORE

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

Stef Kalk

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Rolltor Aquiso
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**
Am Wattberg 51
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Techn. Bewertungsdokumente | NB |
|--|---|----------------------------|------|
| 9.1. Feuerwiderstand | E11: npd E12: npd EW: npd E: npd | EN 16034:2014 | 0761 |
| 9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist) | Sa | | |
| 9.3. Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | | |
| 9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | | |
| 9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster) | C | | |
| 9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung | 2 erfüllt | EN 13241:2003+A2:2016 | 0044 |
| 9.7. Wasserdichtheit | npd | | |
| 9.8. Widerstand gegen Windlast | npd | | |
| 9.9. Wärmewiderstand | npd | | |
| 9.10. Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.12. Sicheres Öffnen | erfüllt | | |
| 9.13. Betriebskräfte | erfüllt | | |

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JANSEN TORE

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

Stef Kalk

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Rolltor Aquiso
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**
Am Wattberg 51
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Techn. Bewertungsdokumente | NB |
|--|---------------------------|----------------------------|------|
| 9.1. Feuerwiderstand E11: npd E12: 30 EW: 30 E: 30 | | EN 16034:2014 | 0761 |
| 9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist) | npd | | |
| 9.3. Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | | |
| 9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | | |
| 9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster) | C | | |
| 9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung | npd erfüllt | EN 13241:2003+A2:2016 | 0044 |
| 9.7. Wasserdichtheit | npd | | |
| 9.8. Widerstand gegen Windlast | npd | | |
| 9.9. Wärmewiderstand | npd | | |
| 9.10. Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.12. Sicheres Öffnen | erfüllt | | |
| 9.13. Betriebskräfte | erfüllt | | |

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JANSEN TORE

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

Stef Kalk

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Rolltor Aquiso
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**
Am Wattberg 51
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Techn. Bewertungsdokumente | NB |
|--|---------------------------|----------------------------|------|
| 9.1. Feuerwiderstand E11: npd E12: 30 EW: 30 E: 30 | | EN 16034:2014 | 0761 |
| 9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist) | S200 | | |
| 9.3. Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | | |
| 9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | | |
| 9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster) | C | | |
| 9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung | 2 erfüllt | | |
| 9.7. Wasserdichtheit | npd | EN 13241:2003+A2:2016 | 0044 |
| 9.8. Widerstand gegen Windlast | npd | | |
| 9.9. Wärmewiderstand | npd | | |
| 9.10. Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.12. Sicheres Öffnen | erfüllt | | |
| 9.13. Betriebskräfte | erfüllt | | |

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JANSEN TORE

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

Stef Kalk

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. xxxxxxxxx-01-01-2021

1. Tortyp: Rolltor Aquiso
2. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: xxxxxxxxx
3. Verwendungszweck(e): Bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitte und /oder in Rettungswegen
4. Hersteller: **Jansen Tore GmbH & Co. KG**
Am Wattberg 51
D-26903 Surwold
5. Bevollmächtigter: /
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung: System 1 + 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014 i. V. m EN 13241:2003+A2:2016
8. Notifizierte Stelle(n): MPA Braunschweig Produktzertifizierungsstelle NB-Nr. 0761
TÜV Nord Cert GmbH NB-Nr. 0044
9. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Techn. Bewertungsdokumente | NB |
|--|---------------------------|----------------------------|------|
| 9.1. Feuerwiderstand E11: npd E12: 30 EW: 30 E: 30 | | EN 16034:2014 | 0761 |
| 9.2. Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert ist) | Sa | | |
| 9.3. Fähigkeit zur Freigabe | freigegeben | | |
| 9.4. Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten | | |
| 9.5. Selbstschließung (nur für Feuer- und / oder Rauchschutz- abschlüsse und / oder -fenster) | C | | |
| 9.6. Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust - gegenüber Alterung | 2 erfüllt | | |
| 9.7. Wasserdichtheit | npd | EN 13241:2003+A2:2016 | 0044 |
| 9.8. Widerstand gegen Windlast | npd | | |
| 9.9. Wärmewiderstand | npd | | |
| 9.10. Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.11. Dauerhaftigkeit von Wasserdichtheit, Wärmewiderstand und Luftdurchlässigkeit | npd | | |
| 9.12. Sicheres Öffnen | erfüllt | | |
| 9.13. Betriebskräfte | erfüllt | | |

10. Die Leistung des Produkts, gemäß der Nummern 1 und 2, entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JANSEN TORE

GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51

D-26903 Surwold

Tel.: +49 (0) 4965/8988-0

Fax: +49 (0) 4965/8988-88

www.jansentore.com

Surwold

01 Januar, 2021

Ort

Datum

Unterschrift

Stef Kalk